

## 제품 점검 및 유지관리 보고서

1. 유지관리 규정 : OJ-QS-700 / OJ-QC-400

2. 유지관리 정보 :

- 1) 설치 장소 : OO 초등학교외 9곳
- 2) 점검 일자 : 2022. 12. 00 ~ 2023. 01. 00
- 3) 점 검 자 : 이사 000 외 1명
- 4) 점검 및 유지관리 사항 : 기능 확인 및 반응관 세척
- 5) 기능 및 성능 확인 : 양 호

3. 점검 및 유지관리 결과 :

제품 규격	계약 번호	점검 및 유지관리 현황			차기 점검 예정
		구분	점검 전	점검 후	
40/50/ 65/80 mm	00000 00000	반응관 표면 현황			2023. 12
		몸통 내부 현황			
		설치 제품 현황			
		<b>비 고</b>	설치 2년 경과 후 제품 내부 및 아연 반응관을 확인한 결과, 유체 속에 존재하는 이물질 (녹, 스케일 등)의 부착 상태가 다소 심하기에, 이를 세척 하여 아연 이온의 활성화로 인한 지속적인 부식 억제기능을 유지토록 하였다.		